



Produkt ROOMAIR-V-ZAB/SEK
Produktgruppe X-CUBE
Hersteller TROX SE
Heinrich-Trox-Platz • 47506 Neukirchen-Vluyn • Germany Telefon +49(0)2845 2020 • Telefax +49(0)2845 202265
E-Mail trox-de@troxgroup.com • Internet www.trox.de

Herstellereklärung gemäß der VDI-Richtlinie 6022

EN 16798-3:2017-11	Energetische Bewertung von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden - Teil 3: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlage und Raumkühlsysteme (Module M5-1, M5-4)
VDI 3803 Blatt 1:2020-05	Raumluftechnik - Bauliche und technische Anforderungen - Zentrale RLT-Anlagen (VDI-Lüftungsregeln)
VDI 6022 Blatt 1:2018-01	Raumluftechnik, Raumlufqualität - Hygieneanforderungen an raumluftechnische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln)
ÖNORM H 6021:2023-01	Lüftungstechnische Anlagen - Reinhaltung und Reinigung - Nationale Ergänzungen zu ÖNORM EN 15780
SWKI VA104-01:2019	Raumluftechnik - Luftqualität - Teil 1: Hygieneanforderungen an raumluftechnische Anlagen und Geräte



Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Muster der oben genannten Serie im Werk geprüft. Zudem wurden die verschiedenen Datenblätter, technischen Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet. Die Prüfung der oben genannten Muster und die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von der geprüften Serie eingehalten werden. Die Übereinstimmung mit den Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.

Neukirchen-Vluyn, 29.10.2025

Marc Lingen
geschult nach VDI 6022 Kategorie A
Produktexperte Raumluftechnische
Geräte